

в летний период имеется асфальтное покрытие, на входе установлены мусорные урны. Входы для детей оборудованы крыльцом и тамбуром.

Стационарный корпус АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» обеспечен централизованным водоснабжением, канализацией и отоплением, что соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и, оздоровления детей». Горячее водоснабжение централизованное от собственной газовой котельной, подведено ко всем помещениям с установкой раковин с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями.

Водоснабжение - централизованное от двух собственных водозaborных скважин. Водозaborные сооружения содержатся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Имеется Лицензия на право пользования недрами.

Канализация здания централизованная во внутриплощадочные сети, далее стоки поступают на местный выгреб-септик с последующим вывозом стоков на сооружения биологической очистки МУП «Водоканал» специализированным автотранспортом. Выгреб-септик, расположен на удалении более 25м от жилых корпусов в хозяйственной функциональной зоне.

Вентиляция стационарного корпуса приточно-вытяжная с естественным и искусственным побуждением. Оконные блоки выполнены с учетом возможности проветривания помещений.

Во всех помещениях с постоянным пребыванием персонала и детей предусматривается естественное освещение. Искусственное освещение общее и местное представлено светильниками с лампами накаливания.

Площади и оборудование помещений корпусов соответствуют требованиям п. 4.4., 4.7., 4.8., 4.11., 4.13. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».

Внутренняя отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям. Поверхности стен и полов гладкие, позволяющие проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению, что соответствует п.4.18. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».

Лагерь имеет собственную столовую. Столовая размещается в отдельно стоящем здании. Прилегающая территория убрана, благоустроена. Столовая оборудована системами внутреннего водопровода и канализации. Производственные цеха оборудованы раковинами, предусмотрена подводка холодной и горячей воды. Установлены моечные ванны для кухонной посуды. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Набор и площади помещений соответствуют мощности организации и обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм. Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему, технологической поточности и соблюдением